



## Information zum Trinkwasser Oetwil am See, Oktober 2011

Die Lebensmittelverordnung verpflichtet die Wasserversorgungen die Konsumentinnen und Konsumenten jährlich über die Qualität des Trinkwassers zu informieren. Das Trinkwasser im Verteilnetz der Wasserversorgung Oetwil am See wird durch das kantonale Labor Zürich 4 Mal jährlich bakteriologisch und chemisch untersucht.

### Trinkwasserqualität 2011 in Oetwil am See

Hygienische Beurteilung	Die bakteriologischen Proben lagen, so weit untersucht, innerhalb der gesetzlichen Vorschriften. Das Trinkwasser ist hygienisch einwandfrei.	
Chemische Beurteilung	Der Härtegrad des Wassers bewegt sich in der unteren Zone zwischen 32 bis 36 französischen Härtegraden und in der oberen Zone bei 15 französischen Härtegraden. Beachten Sie bitte die entsprechenden Waschmitteldosierungen. Nitratgehalt: 4 bis 11 mg pro Liter Trinkwasser (Tol. 40 mg/l). Das Trinkwasser erfüllt die chemischen Anforderungen gemäss der Lebensmittelgesetzgebung.	
Herkunft des Wassers (2010)	70 % des Trinkwassers aus dem Zürichsee 30 % des Trinkwassers aus dem Grundwasser Bäpur Die obere Zone wird ausschliesslich mit Seewasser versorgt. In der unteren Zone werden Seewasser und Grundwasser vermischt.	
Behandlung des Wassers	Seewasser: Mehrstufige, schonende Aufbereitung (seit Dezember 2005 ist das neue Seewasserwerk in Betrieb) Grundwasser: UV-Anlage (seit Mai 2008)	
Besonderes	Oetwiler Trinkwasser hat einen guten Geschmack. Es schmeckt immer frisch. Trinkwasser-Temperatur: 8 - 12 °C Die Wasserversorgung Oetwil am See arbeitet nach den Wasserqualitätsrichtlinien des SVGW. Seit 2004 verfügt die Wasserversorgung Oetwil am See über ein Qualitätssicherungskonzept (QS).	
Kennzahlen (2010)	Wasserbezug (total)	382'000 m <sup>3</sup>
	Länge Leitungsnetz	41 km
	Reservoirs	3
	Trinkwasserspeichervolumen	3'000 m <sup>3</sup>
	Löschwasserspeichervolumen	550 m <sup>3</sup>
	Hydranten	316
	öffentliche Brunnen	5
	Wasserzähler	864
Weitere Auskünfte:	Otto Sutter, Brunnenmeister	Tel. 044 929 60 25
	Roger Stutz, Leiter Bau und Werke	Tel. 044 929 60 35
	<a href="http://www.oetwil.ch">www.oetwil.ch</a> oder <a href="http://www.wasserqualitaet.ch">www.wasserqualitaet.ch</a>	