



## Informationen zum Trinkwasser Oetwil am See 2022

Die Lebensmittelverordnung verpflichtet die Wasserversorgungen die Konsumentinnen und Konsumenten jährlich über die Qualität des Trinkwassers zu informieren. Das Trinkwasser im Verteilnetz der Wasserversorgung Oetwil am See wird durch das kantonale Labor Zürich 4 Mal jährlich bakteriologisch und chemisch untersucht. Beim Grundwasser in der Bäpur liegt der Wert beim Pestizid Chlorthalonil teilweise im Grenzbereich. Mit zusätzlichen Proben wird dieser Wert regelmässig überwacht. Von Seiten des kantonalen Labors sind keine Einschränkungen für die Wasserförderung angeordnet.

Hygienische Beurteilung	Die bakteriologischen Proben lagen, so weit untersucht, innerhalb der gesetzlichen Vorschriften. Das Trinkwasser ist hygienisch einwandfrei.	
Chemische Beurteilung	Der Härtegrad des Wassers bewegt sich in der unteren Zone zwischen 15 bis 20 französischen Härtegraden und in der oberen Zone bei 15 französischen Härtegraden. Beachten Sie bitte die entsprechenden Waschmitteldosierungen. Das Trinkwasser erfüllt die chemischen Anforderungen gemäss der Lebensmittelgesetzgebung.	
Herkunft des Wassers	90 % des Trinkwassers aus dem Zürichsee 10 % des Trinkwassers aus dem Grundwasser Bäpur Die obere Zone wird ausschliesslich mit Seewasser versorgt. In der unteren Zone werden Seewasser und Grundwasser vermischt.	
Behandlung des Wassers	Seewasser: Mehrstufige, schonende Aufbereitung (seit Dezember 2005 ist das neue Seewasserwerk in Betrieb) Grundwasser: UV-Anlage (seit Mai 2008)	
Besonderes	Oetwiler Trinkwasser hat einen guten Geschmack. Es schmeckt immer frisch. Trinkwasser-Temperatur: 8 - 12 °C Die Wasserversorgung Oetwil am See arbeitet nach den Wasserqualitätsrichtlinien des SVGW. Seit 2004 verfügt die Wasserversorgung Oetwil am See über ein Qualitätssicherungskonzept (QS).	
Kennzahlen	Wasserbezug (total)	438'617 m3
	Länge Leitungsnetz	43.772 km
	Reservoirs	3
	Trinkwasserspeichervolumen	3'000 m3
	Löschwasserspeichervolumen	550 m3
	Hydranten	303
	öffentliche Brunnen	6
Weitere Auskünfte:	Ronnie Kunz Bereichsleiter Infrastruktur www.oetwil.ch oder www.trinkwasser.ch	Tel. 044 929 60 34